

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах обследования МАОУ СОШ №28

в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №28

Дата проведения обследования: 10.06.2019г.




Сведения о лицах, проводивших обследование: Председатель: Цуп И.Н., заместитель начальника управления образования Октябрьского района; члены комиссии: Чулахина Ольга Александровна, заместитель директора по УВР; Капранова Нина Анатольевна, учитель английского языка, председатель профсоюзного комитета, член Наблюдательного Совета
(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

Номер строки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области"	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление в дистанционном режиме)	Да	Нет	-	-	-
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение	Частично	Частично	Автостоянка не предусмотрена.	Обеспечение возможности беспрепятственного проезда к входу в ОО	при необходимости

	их использования (при наличии парковки)								
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории ОО, входа и выхода из ОО, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	Частично	Частично			Установка пандуса технически невозможна без частичной реконструкции здания, проектом здания не предусмотрены расширенные входные группы. Отсутствуют указатели направления движения. Отсутствуют указатели направления движения.	Установить кнопку вызова. Установить указатели направления движения.		2019 год
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в ОО	Да	Нет			-	-		-
5.	Оказание работниками ОО, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами	Да	Нет			-	-		-
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов	Да	Нет			-	-		-
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и	частично	частично			Отсутствие табличек шрифтом брайля с указанием названий кабинетов/помещений.	Установка табличек шрифтом брайля с		2019г.

	графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля			тактильных мнемосхем	указанием названий кабинетов/помещений, тактильных мнемосхем	
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Нет	Да	В штатном расписании не предусмотрены вакансии сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Заключение договора с областной школой-интернатом для глухих детей №139 на оказание услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	при необходимости

Дата повторного обследования: июнь 2024 (указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований ООО)

Подписи лиц, проводивших обследование:  (И.Н. Цуп)
 (О.А. Чупахина)
 (Н.А. Капранова)